



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KS Tinje

Evidenčna oznaka: 2300-16/8593-25/129700

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST TINJE
VELIKO TINJE 33
2316 Zgornja Ložnica

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-16/8593-25/92675, z dne 10.03.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Tadej Marič

Skrbnik vzorca: Tadej Marič

Maribor, 09.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Tadej Marič

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Vodovod Urh, Adam Sandi, Urh 16
Številka vzorca: 25/129700
Namen: Nadzor internega omrežja
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST TINJE, VELIKO TINJE
33, 2316 Zgornja Ložnica
Vzorec odvzel: Tadej Marič, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 04.12.2025 09:34
Mesto odvzema: KS TINJE, Vodovod Urh, Adam Sandi, Urh 16
Vzorec sprejel: Tadej Marič
Kraj in čas sprejema: Maribor, 04.12.2025 13:05

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-16/8593-25/129700-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-16/8593-25/129700-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Vodovod Urh, Adam Sandi, Urh 16		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/129700		
Namen:	Nadzor internega omrežja		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KS Tinje		
Vodja naloge:	Tadej Marič		
Naročnik:	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST TINJE, VELIKO TINJE 33, 2316 Zgornja Ložnica		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-16/8593-25/92675, z dne 10.03.2025		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz internega vodovodnega omrežja.		
Plan vzorčenja:	DN 243646, 04.12.2025		
Mesto odvzema:	KS TINJE, Vodovod Urh, Adam Sandi, Urh 16		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 09.12.2025	
Datum in ura: 04.12.2025 09:34	Datum in ura: 04.12.2025 13:05		
Odvzel: Tadej Marič, NLZOH OPKV	Sprejel: Tadej Marič		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	7.6		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	04.12.25 04.12.25
pH	6.8				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	04.12.25 04.12.25
Električna prevodnost (20°C)	68	#*	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	04.12.25 04.12.25
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i> <i>Meritev opravljena pri T = 7.6 °C</i>						

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Vodja naloge:
Tadej Marič

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik ob 09.12.2025 11:21

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Vodovod Urh, Adam Sandi, Urh 16
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/129700; Lab. št.: 25/29060
Namen: Nadzor internega omrežja
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KS Tinje
Vodja naloge: Tadej Marič
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST TINJE, VELIKO TINJE 33, 2316 Zgornja Ložnica
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-16/8593-25/92675, z dne 10.03.2025
Mesto odvzema: KS TINJE, Vodovod Urh, Adam Sandi, Urh 16
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 08.12.2025
Datum in ura: 04.12.2025 09:34 **Datum in ura:** 04.12.2025 13:10
Odvzel: Tadej Marič, NLZOH OPKV **Prevzel:** Ester Veit

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	04.12.2025 13:13 06.12.2025 11:11
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	04.12.2025 13:13 08.12.2025 08:58
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.12.2025 13:13 05.12.2025 12:53
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.12.2025 13:13 05.12.2025 12:53
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.12.2025 13:13 05.12.2025 12:53
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.12.2025 13:13 06.12.2025 12:00

Analitik:
Eva Miljevič, mag. inž. živ.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarčič, univ. dipl. mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ. dipl. mikr. ob 08.12.2025 11:20:01

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.