

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO

ZA OBDOBJE 01.01. 2022-31.12.2025

KRAJEVNA SKUPNOST TINJE

Veliko Tinje 33

2316 ZGORNJA LOŽNICA



I. VSEBINA

1. OSNOVNI PODATKI

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

2. JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO

2.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE UPRAVLJAVCA JAVNEGA VODOVODA

2.2 CEVOVOD

2.3 VRSTE IN ŠTEVILO OBJEKTOV IN OPREME JAVNEGA VODOVODA

2.4 ČRPALIŠČA

2.5 KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE

3. JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE

4. VODNI VIRI PITNE VODE

4.1 OPIS

4.2 OZNAČEVANJE

5. ZASEBNI VODOVODI NA OBMOČJU OBČINE

5.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE UPRAVLJAVCEV ZASEBNIH VODOVODOV

5.2 PODATKI O ZASEBNIH VODOVODNIH SISTEMIH

6. ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU

7. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE O POGOJIH OSKRBE S PITNO VODO

8. NAČRT ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB

9. NAČRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV

10. RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA

11. PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

II. PODROBNEJŠA VSEBINA PROGRAMA OSKRBE S PITNO VODO

1. OSNOVNI PODATKI

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

| | |
|---|--|
| NAZIV: | KRAJEVNA SKUPNOST TINJE |
| NASLOV: | VELIKO TINJE 33, 2316 ZGORNJA LOŽNICA |
| ID DDV: | ID 72074698 |
| ODGOVORNA OSEBA: | MAKSIMILJAN TRAMŠEK |
| KONTAKTNA OSEBA: | MAKSIMILJAN TRAMŠEK |
| TELEFONSKA ŠT: | 041/780-662 |
| E-POŠTA: | KSTINJE@GMAIL.COM maksimiljant@hotmail.com |
| ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE: * | LOKALNA SKUPNOST |

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (*Uradni list RS, št. 32/1993*):

- 1 – JAVNO PODJETJE**
- 2 – REŽIJSKI OBRAT**
- 3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA**

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Seznam občin, za katere izvajate javno službo oskrbe s pitno vodo in za katere je pripravljen program oskrbe:

Tabela 2: Seznam občin

| IME OBČINE | ID OBČINE | ŠTEVILO PREBIVALCEV | ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE |
|--------------------|-----------|---------------------|--|
| Slovenska Bistrica | 113 | 25.000 | 785 |

Oskrbovalna območja

Krajevna skupnost Tinje je ena izmed KS v občini Slovenska Bistrica in zagotavlja oskrbo s pitno vodo za 753 prebivalcev v Krajevni skupnosti Tinje.

Naselja in število prebivalcev na oskrbovalnem območju, kjer se zagotavljajo storitve javne službe

Krajevna skupnost Tinje je ena izmed pohorskih Krajevnih skupnosti v občini Slovenska Bistrica. V Krajevni skupnosti Tinje živi 932 prebivalcev, od tega jih 785 KS Tinje oskrbuje s pitno vodo. Krajevno skupnost Tinje sestavljajo naslednja naselja in vasi: Veliko Tinje, Malo Tinje, Fošt, Tinjska gora I, Tinjska gora II, Turiška vas na Pohorju, Jurišna vas, Urh, Planina pod Šumikom.

Tabela 3: Seznam naselij

| OBČINA | MID OBČINE | IME NASELJA | MID NASELJA | ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU | ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE |
|--------------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------|--|
| SLOVENSKA BISTRICA | 11027393 | VELIKO TINJE | | 151 | 132 |
| SLOVENSKA BISTRICA | 11027393 | TURIŠKA VAS NA POHORJU | | 75 | 75 |
| SLOVENSKA BISTRICA | 11027393 | JURIŠNA VAS | | 66 | 20 |
| SLOVENSKA BISTRICA | 11027393 | TINJSKA GORA I, MALO TINJE | | 200 90 | 270 |
| SLOVENSKA BISTRICA | 11027393 | TINJSKA GORA II | | 135 | 120 |
| SLOVENSKA BISTRICA | 11027393 | PLANINA POD ŠUMIKOM | | 45 | 40 |
| SLOVENSKA BISTRICA | 11027393 | URH | | 68 | 60 |
| Skupaj | | | | 872 | 753 |

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Poglavje naj vsebuje splošen opis načina zagotavljanja izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Navedeni naj bodo občinski predpisi, na podlagi katerih se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo v posamezni občini (številka in datum objave predpisa) ter način spremljanja dela izvajalca javne službe. V poglavju naj bo opredeljeno, kateri predpisi manjkajo ter navedene v letu 2008 predvidene spremembe obstoječih predpisov. Tabela 4 je potrebno izpolniti za vsako občino posebej.

Tabela 4: Občinski predpisi

| OBČINA | SLOV. BISTRICA | MID OBČINE | |
|--|---------------------|---------------|--|
| PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE | DATUM OBJAVE | OBJAVA | |
| Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Slovenska Bistrica | 29.6.1996 | 2276 | |
| PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE | DATUM OBJAVE | OBJAVA | |
| O D L O K o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica | 18.7.2008 | 3248 | |
| DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO | DATUM OBJAVE | OBJAVA | |
| Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka | 14.11.2003 | 4911 | |
| Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju občine Slovenska Bistrica | 18.4.2003 | 1762 | |
| Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica | 14.11.2003 | 4913 | |

*Opomba: Tabela je potrebno izpolniti za vsako občino posebej.

2. JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO

2.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE UPRAVLJAVCA JAVNEGA VODOVODA

Tabela 5: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih

| EVIDENCA O: | VZPOSTAVLJENA | NI VZPOSTAVLJENA | OPOMBA – OPIS STANJA |
|---|---------------|------------------|---|
| NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA STORITVE JAVNE SLUŽBE | + | | Naselje Veliko Tinje, Turiška vas na Pohorju, Jurišna vas, Tinjska gora I, Tinjska gora II, Planina pod Šumikom – del, Urh, Malo Tinje. |
| STAVBAH, KI SO OSKRBOVANE S PITNO VODO NA PODLAGI STORITEV JAVNE SLUŽBE | + | | |
| VODNIH VIRIH PITNE VODE, V UPRAVLJANJU | + | | |
| CELOTNI KOLIČINI IZ JAVNEGA VODOVODA ODVZETE PITNE VODE ZARADI OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE | | NE (-) | |
| CELOTNI KOLIČINI IN NAMENU PORABE IZ JAVNEGA VODOVODA ODVZETE PITNE VODE ZA RABO PITNE VODE, ZA KATERO SE NE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE | | NE (-) | |
| OBJEKTIH IN OPREMI JAVNEGA VODOVODA | + | | Rezervoar Tinjska gora, Veliko Tinje, Urh, Planina pod Šumikom, Jurišna vas, Turiška vas na Pohorju, Malo Tinje. |
| HIDRANTIH IN JAVNIH HIDRANTNIH OMREŽIJ | + | | |

2.2 VODOVODNI SISTEM

Definicija vodovodnega sistema je sledeča:

»Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda (cevi, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, individualnih priključkov, hidrantov, ipd) s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodnih sistemov«.

Dodatna pojasnila:

en upravljavec:

v primeru, da prihaja do transporta vode drugemu upravljavcu, sta to dva ločena sistema, ki sta običajno povezana drug z drugim preko števca, ki meri količino vode, med upravljavcema oziroma občinama (lastnicami infrastrukture) obeh sistemov pa običajno obstaja pogodba.

hidravlično ločen:

v primeru, da je možno z manevriranjem elementov vodovodnega sistema (npr. zasuni) občasno povezovati sisteme (predvsem v primeru izrednih stanj) se kot samostojen vodovodni sistem obravnava tisti, ki pretežni del časa deluje neodvisno od ostalih delov sistema. Deli sistema,

ki delujejo v različnih tlačnih conah (npr. črpališča, razbremenilni ventili), niso samostojni vodovodni sistemi, saj so stalno povezani v širši vodovodni sistem.

Tabela 6: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju

| ID VS | IME VS | SEZNAM AGLOMERACIJ, KI JIH VS NAPAJA – IME | ID AGLOMERACIJ |
|-------|---------------------------|--|----------------|
| 1 | Vodovodni sistem KS Tinje | | |
| | | | |

Vodovodni sistem Krajevne skupnosti Tinje zajema več rezervoarjev, in sicer Tinjska gora, Veliko Tinje, Urh, Planina pod Šumikom, Jurišna vas, Turiška vas na Pohorju, Malo Tinje.

Tabela 6a: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju, za katere še ne obstaja ID v centralnem registru Ministrstva za okolje in prostor

| ZAPOREDNA ŠT. VODOVODNEGA SISTEMA | IME VODOVODNEGA SISTEMA | SEZNAM AGLOMERACIJ, KI JIH VS NAPAJA – IME | ID AGLOMERACIJ |
|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| | | | |

2.3 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA

Za vodovodni sistem KS Tinje navajamo podatke, ki predstavljajo elemente oskrbe. Datumi izgradnje omrežja segajo že daleč nazaj (nekateri cevovodi so stari tudi 30 let, 20 let), vodo hranijo iz betona, cevi so iz plastičnih materialov.

V letu 2022-2025 predvidevamo investicijska dela, zamenjava in dela, ki so potrebna za tekoče vzdrževanje objektov in zamenjava vodomerov skladno s programom.

Tabela 7: Objekti in oprema javnega vodovoda

| JAVNI VODOVOD KS TINJE ID/zaporedna št. 1 | ŠTEVILO | KOMENTAR |
|---|-----------------|----------|
| DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] | 27.750 m | |
| VODOHRAN | 8 | |
| ČRPALIŠČE | NE | |
| NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE | NE | |
| OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA | NE | |
| DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI | RAZBREMENILNIKI | |
| KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m ³] | | |
| VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE | NE | |

*Opomba: Tabela je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej.

2.4 ČRPALIŠČA

Vodovodni sistem KS Tinje nima črpališč.

Tabela 8: Lastnosti črpališč

| ZAPOREDNA ŠT. | ČRPALIŠČE - IME | ID VODOVODNEGA | ŠT. INSTALIRANIH | SKUPNA INSTALIRANIH | MOČ | KOLIČINA PORABLJENE |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|-----|---------------------|
| | | | | | | |

| | | SISTEMA | ČRPALK | ČRPALK [kW] | ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh/leto] |
|--|--|---------|--------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Opomba: Podatke o količinah vpisujte za preteklo leto.

2.5 KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE

Poglavje vsebuje podatke o celotni količini pitne vode, ki jo odvezemajo uporabniki storitev javne službe na območju posameznih naselij. Neposredno se za javne površine ne zagotavlja voda iz javnega vodovoda za čiščenje oziroma namakanje oziroma podatki niso znani.

Pri zagotavljanju zadostnih količin pitne vode ne pričakujemo težav v vodovodnem sistemu KS Tinje, porabo vode pričakujemo nekje v mejah iz leta 2021 za tekoče leto in ne pričakujemo bistvenega povečanja ali zmanjšanja količin porabljene vode.

Tabela 9: Količine odvezete vode

| ID VODOVODNEGA SISTEMA | KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE* [m ³ /leto] | KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO ODJEMALCI, KI NISO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE* [m ³ /leto] | ODLOČBA MOP ŠT. - VPIŠI ŠT. ODLOČBE | JAVNE POVRŠINE ZA ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE SE VODA ZAGOTAVLJA IZ JAVNEGA VODOVODA [m ²] | KOLIČINA ODVZETE ZA ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE VODE [m ³ /leto] |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|
| Tinje | 37900 m ³ | - | | - | - |
| 2022 | 37900 m ³ | | | | |
| 2023 | 37900 m ³ | | | | |
| 2024 | 37900 m ³ | | | | |
| 2025 | 37900 m ³ | | | | |

*Opomba: Definicija storitev javne službe je določena z 2. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Podatke o količinah vpisujte za preteklo leto.

3. JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE

V tem poglavju opišite sistem za zagotavljanje požarne varnosti. Priložite karto javnega hidrantnega omrežja pokritosti naselij z ustreznim standardom oskrbe z vodo za gašenje požarov, glede na Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (*Uradni list SFRJ, št. 30/91*).

Hidrantov je v vsaki vasi najmanj eden.

Hidranti so v vsaki vasi (najmanj 1 ali tudi več), ki je vključena v vodovodni sistem, skupaj jih po vseh vaseh nanese 12, pregled delovanja ter vzdrževanje opravlja Prostovoljno gasilsko društvo Tinje.

Pregled in vzdrževanje vodohrana se opravlja skupaj s skrbniki vodohrana v vsaki vasi, ob tem se izpolni evidenčni list o opravljenem delu. Najmanj enkrat letno se vodohrani z odgovorno osebo tudi fizično pogledajo na terenu, eventuelne nepravilnosti se zabeležijo in se v določenem času tudi odpravijo.

Tabela 10: Javno hidrantno omrežje

| ID VODOVODNEGA SISTEMA | ŠTEVILO HIDRANTOV NA OMREŽJU | ALI SISTEM ZAGOTAVLJA DOVOLJ POŽARNE VODE [DA/NE] | PREDVIDENI STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA LETO 2014 [EUR/prebivalca*leto] | ŠTEVILO PRESKUSOV DELOVANJA HIDRANTOV [št./na leto] | KARTA HIDRANTNEGA OMREŽJA PRILOGA [DA/NE] |
|---------------------------|------------------------------|---|---|---|---|
| Vodovodni sistem KS Tinje | 12 | Da | - | 12 | - |

4. VODNI VIRI PITNE VODE

4.1 OPIS

Poglavje vsebuje opis vodnih virov, iz katerih se zagotavlja vodo za javni vodovod, vključno s kapaciteto in načinom varovanja. Id vodnega vira ni povzet po datotekah (vodni_viri.xls, vodni_viri.shp), zato so številčeni od 1 naprej.

Tabela 11: Seznam vodnih virov

| VIR PITNE VODE - IME | ID VODNEGA VIRA | X VODNEGA VIRA | Y VODNEGA VIRA | ID VODOVODNEGA SISTEMA | KOLIČINA ODVZETE VODE V LETU 2020 [m ³ /leto] | ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| Planina | 1 | 143840 | 536923 | Vodovodni sistem KS Tinje | 2.287 | 35527-4/2006 |
| Urh | 2 | 143699 | 536659 | Vodovodni sistem KS Tinje | 3.277 | 35526-9/2006 |
| Veliko Tinje | 3 | 142069 | 538962 | Vodovodni sistem KS Tinje | 6.891 | - |
| Jurišna vas | 5 | 142307 | 539818 | Vodovodni sistem KS Tinje | 1.306 | - |
| Tinjska gora | 6 | 141135 | 538760 | Vodovodni sistem KS Tinje | 5.798 | - |
| Planina – za Tinj goro II Malo Tinje | 7 | 143046 | 537271 | Vodovodni sistem KS Tinje | 10.800 | - |
| Jurišna vas – za turistično vas | 8 | 142022 | 540134 | Vodovodni sistem KS Tinje | 7.637 | - |

Vodovodni sistem KS Tinje sestavlja 8 zajetij, le-ta so po vaseh: Planina, Urh, Veliko Tinje, Jurišna vas, Tinjska gora, Planina (za vas Tinjska gora II in Malo Tinje), Jurišna vas (za vas Turiška vas). Zajetja so ime dobila po tem, v kateri vasi so locirana oz za katero vas so namenjena za vodoosrkbo. Zajetja so v stalni uporabi, količina vode se ne spreminja oz ne toliko, da bi povzročala težave pri oskrbi s pitno vodo.

V tabeli navajamo vse vire pitne vode, ki sestavljajo Vodovodni sistem Krajevne skupnosti Tinje, pri vseh ne navajamo številke odločbe o vodni pravici, saj se te zadeve še urejujejo.

4.2 OZNAČEVANJE

Tabela 12: Označevanje vodnih virov

| ID VODNEGA VIRA | PREDPIS O ZAVAROVANJU (DATUM OBJAVA) | O IN | VODOVARSTVENO OBMOČJE DA/NE | OBSTOJEČE ŠTEVLO OZNAK VODOVARSTVENIH OBMOČIJ [št.] | NOVE OZNAKE VODOVARSTVENIH OBMOČIJ [št.]* | KOMENTAR |
|-----------------|--------------------------------------|------|-----------------------------|---|---|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Opomba: Nove oznake so oznake v skladu s Pravilnikom o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (*Uradni list RS, št. 88/2004.*)

5. ZASEBNI VODOVODI NA OBMOČJU OBČINE

Nimamo podatkov o zasebnih vodovodnih sistemih na območju vodovodnega sistema Krajevne skupnosti Tinje.

6. ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU

V poglavju opisujemo sistem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode in nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodnem sistemu. Vsak upravljalec mora imeti za vsak vodovodni sistem skladno s Pravilnikom o pitni vodi pripravljen HACCP načrt, po katerem mora izvajati nadzor kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu.

HACCP dokument, po katerem se izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo v KS Tinje, je izdelan po HACCP načelih in je razdeljen po sklopih:

- Organiziranost in imenovanje HACCP skupine ter določitev odgovornosti – SP01
- Opis proizvoda – pitne vode – SP02
- Analize tveganja in nadzorni ukrepi – SP03
- Prikaz vodovodnega sistema v upravljanju – SP04
- Zdravstveno stanje in izobraževanje – SP05
- Monitoring KKT z dokumentacijo – SP06
- Korekcijski postopki – SP07
- Postopke notranje presoje – SP08
- Sistem vodenja in shranjevanja zapisov – SP09.

Vsa poglavja so podrobneje določena in zapisana v posameznih sistemskih postopkih, dokumenta v digitalni obliki pa ne prilagamo zaradi specifičnosti sistema in avtorskih pravic.

Namen uvajanja HACCP sistema je preventivni sistem notranjega nadzora z namenom identifikacije oziroma prepoznavanja, ocene tveganja, ukrepanja, nadzora nad morebitnimi prisotnimi dejavniki tveganja v pitni vodi, ki lahko ogrožajo zdravje človeka. Področje uporabe je tehnološki proces oskrbe z vodo od zajetij do predaje vode uporabnikom. Dejavniki tveganja so opisani v SP03.

Vzorčenje se izvaja po letnem planu, dogovorjenem in usklajenem z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ki izvaja notranji nadzor kvalitete pitne vode. V tabeli 15 je prikazan skupni pregled vsote analiz, v nadaljnjih tabelah pa je prikazan plan za vsako zajetje posebej.

Tabela 15: Notranji nadzor kakovosti pitne vode

| Ime vodovoda | Izvajalec notranjega nadzora | Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2022 | HACCP načrt (DA/NE) | Priloga (DA/NE) |
|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Vodovod Veliko Tinje | KS Tinje | 4 x mikrobiološki | DA | NE |
| Vodovod Tinjska gora I | KS Tinje | 4 x mikrobiološki | DA | NE |
| Vodovod Tinjska gora II | KS Tinje | 4 x mikrobiološki | DA | NE |
| Vodovod Planina pod Šumikom | KS Tinje | 2 x mikrobiološki | DA | NE |
| Vodovod Jurišna vas | KS Tinje | 1 x mikrobiološki | DA | NE |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|----|----|
| Vodovod Turiška vas na Pohorju | KS Tinje | 2 x mikrobiološki | DA | NE |
| Vodovod Urh | KS Tinje | 2 x mikrobiološki | DA | NE |
| Vodovod Malo Tinje | KS Tinje | 2 x mikrobiološki | NE | NE |

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Vodovod Veliko Tinje 4x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Osnovna šola | Marec |
| | Osnovna šola | Junij |
| | Osnovna šola | September |
| | Osnovna šola | December |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Vodovod Tinjska gora I 4x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Vinotoč Janžič, Tinjska gora | marec |
| | Vinotoč Zorjan, Tinjska gora | junij |
| | Vinotoč Vinotoč Janžič, Tinjska gora Janžič | september |
| | Vinotoč Zorjan, Tinjska gora | december |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Vodovod Tinjska gora II 4x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Vinotoč Mernik-Očko, Tinjska gora | marec |
| | Vinotoč Mernik-Očko, Tinjska gora | junij |
| | Vinotoč Mernik-Očko, Tinjska gora | september |
| | Vinotoč Mernik-Očko, Tinjska gora | december |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Vodovod Planina pod Šumikom 2x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Smogavec Jože, Planina pod Šumikom | marec |
| | Smogavec Jože, Planina pod Šumikom | september |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Vodovod Jurišna vas 1x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Špes Franc, Jurišna vas 18 | marec |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |
| Vodovod Turiška vas na Pohorju 2x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Gostišče BRBRE, Turiška vas na Pohorju | marec |
| | Gostišče BRBRE, Turiška vas na Pohorju | september |
| | | |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |
| Vodovod Urh 2x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Podlesnik Slavko, Urh | marec |
| | Podlesnik Slavko, Urh | september |
| | | |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |
| Vodovod Malo Tinje 2x letno | Kraj odvzema vzorcev: | Čas odvzema vzorcev: |
| | Brdnik Jože, Malo Tinje | marec |
| | Brdnik Jože, Malo Tinje | september |
| | | |
| - redna mikrobiološka analiza | | |
| - terenske meritve pitne vode | | |
| - zdravstvena ocena zdravnika spec. | | |

7. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE O POGOJIH OSKRBE S PITNO VODO

Upravljalca vodovodnega omrežja KS TINJE seznaniti uporabnike osebno z obvestilom, ki ga po pošti pošlje v začetku vsakega novega koledarskega leta vsakemu gospodinjstvu, tako, da bo uporabniku jasno, kdaj in kako bo obveščen v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi - glej tabelo.

Pravtako pisno obvesti Osnovno šolo Partizansko bolnišnico Jesen – TINJE. Posebne skupine uporabnikov – invalide, obvesti preko skrbnikov vodozahramov v vsaki vasi.

Uporabnike je potrebno obvestiti v skladu s pravilnikom o pitni vodi:

1. Obveščanje v primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje - **9. člen**
2. Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode - **21. člen**
3. Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti - **22. člen** (glej Pojasnilo glede ocenjevanja pomembnosti neskladnosti na koncu tega besedila)
4. Obveščanje v primeru odstopanja - **31. člen**

5. Obveščanje v skladu z načrtom notranjega nadzora - 34. člen

V tabeli Obveščanje uporabnikov je prikazana časovna opredelitev in obvezni načini obveščanja po posameznih členih pravilnika o pitni vodi.

Tabela: Obveščanje uporabnikov Vodovodnega sistema KS TINJE

| Člen | Časovna opredelitev | Obvezna načina obveščanja |
|---------|---|---|
| 9.člen | Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh | 1. obvesti preko skrbnikov vodohranov v vsaki vasi, 2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika (ov) hišnega vodovodnega omrežja. |
| 21.člen | Čimprej, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica) Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju. | 1. obvesti preko skrbnikov vodohranov v vsaki vasi, 2. lokalni radio ROGLA, ŠTAJERSKI VAL (Šmarje pri Jelšah), 3. Oglasna deska KS TINJE (pred vhodom v Dom krajanov in gasilcev Tinje, Veliko Tinje 33, 2316 Zgornja Ložnica). |
| 22.člen | Čimprej, a najkasneje v enem dnevu Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju | 1. obvesti preko skrbnikov vodohranov v vsaki vasi, 2. Oglasna deska KS TINJE (pred vhodom v Dom krajanov in gasilcev Tinje, Veliko Tinje 33, 2316 Zgornja Ložnica). |
| 31.člen | Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju | 1. obvesti preko skrbnikov vodohranov v vsaki vasi, 2. Oglasna deska KS TINJE (pred vhodom v Dom krajanov in gasilcev Tinje, Veliko Tinje 33, 2316 Zgornja Ložnica). |
| 34.člen | Za sisteme, ki oskrbujejo 5000 ali manj uporabnikov: | Upravljalca vodovodnega omrežja KS TINJE seznaniti uporabnike z obvestilom, ki ga izobesi na oglasno desko KS TINJE, Veliko Tinje 33, v začetku vsakega novega koledarskega leta, tako, da bo uporabniku jasno, kdaj in kako bo obveščen v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi - glej tabelo. Osnovno šolo Partizansko bolnišnico Jesen – TINJE obvesti pisno poslano po pošti. Posebne skupine uporabnikov – invalide, obvesti preko skrbnikov vodohranov v vsaki vasi. |

V primeru prepovedi uporabe pitne vode je potrebno najkasneje v 24 urah obvestiti tudi Zdravstveni inšpektorat RS skladno s 23. členom Pravilnika o pitni vodi (tel: 02 220 16 61, fax: 02 251 78 68).

8. NAČRT ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB

Navedite ukrepe, ki jih predvidevate za zmanjšanje vodnih izgub za posamezen vodovod v letu 2021, v skladu z 20. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in podatke o vodni bilanci vpišite v tabelo 16. Tabela je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej. Navedite tudi datum izdelave vodne bilance in nosilce priprave vodne bilance za posamezen vodovod.

Tabela 16: Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Sklopi vodne bilance za vodovod vpišite ID vodovoda in količine vode | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Vtok v vodovodni sistem [m ³ /leto] | Avtorizirana poraba [m ³ /leto] | Obračunana avtorizirana poraba [m ³ /leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode) [m ³ /leto] | Prodane vode [m ³ /leto] |
| | | | Obračunana nemerjena poraba [m ³ /leto] | |
| | | Neobračunana avtorizirana poraba [m ³ /leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode) [m ³ /leto] | |
| | | | Neobračunana nemerjena poraba [m ³ /leto] | |
| | Vodne izgube [m ³ /leto] | Navidezne izgube [m ³ /leto] | Neavtorizirana poraba [m ³ /leto] | Neprodane vode [m ³ /leto] |
| | | | Nenatančnost meritev [m ³ /leto] | |
| | | Dejanske izgube [m ³ /leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m ³ /leto] | |
| | | | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m ³ /leto] | |
| | | | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m ³ /leto] | |
| | | | Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m ³ /leto] | |

| Sklopi vodne bilance za vodovod vpišite ID vodovoda in količine vode | | | | |
|--|-------|-----|-----|-------|
| 37900 | 37900 | | 0 | 37900 |
| | | 355 | 355 | |
| | 0 | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |

9. NAČRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV

Upravljalca vodovodnega sistema KS Tinje izdelanih elaboratov razvoja rezervnih vodnih virov sicer nima, a v primeru potreb aktivira Prostovoljno gasilsko društvo Tinje, ki zagotovi manjkajoče resurse vode.

10. RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA

V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja javnega vodovodnega sistema. Razvojni načrt javnega vodovoda je potrebno pripraviti na podlagi določbe 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (1. točka, 11. alineja).

Tabela 18: Razvojni načrt javnega vodovoda

| ID VODOVODNEGA SISTEMA | ELABORAT RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA [DA/NE] | PRILOGA [DA/NE] |
|------------------------|--|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |

11. PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

V šestem odstavku 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo je določeno, da mora biti program oskrbe s pitno vodo sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe. Vsebina programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe je opredeljena tudi v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_pitna_voda.pdf (str. 47 in 48).

V tabeli 19 navajamo, da programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe še nimamo izdelanega.

Tabela 19: Program za obvladovanje kakovosti poslovanja

| ID DDV IZVAJALCA | IZDELAN PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA [DA/NE] | PRILOGA - PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA [DA/NE] | PRILOGA - CERTIFIKAT O ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI [DA/NE] |
|------------------|--|--|--|
| SI 72074698 | NE | NE | NE |

IV. Kontrolni seznam

| TABELA | DA/NE | KOMENTAR |
|--|-------|----------|
| Tabela 1 | Da | |
| Tabela 2 | Da | |
| Tabela 3 | Da | |
| Tabela 4 | Da | |
| Tabela 5 | Da | |
| Tabela 6 | Da | |
| Tabela 6a | Da | |
| Tabela 7 | Da | |
| Tabela 8 | Ne | |
| Tabela 9 | Da | |
| Tabela 10 | Da | |
| Tabela 11 | Da | |
| Tabela 12 | Ne | |
| Tabela 13 | Ne | |
| Tabela 14 | Ne | |
| Tabela 14a | Ne | |
| Tabela 14b | Ne | |
| Tabela 15 | Da | |
| Tabela 16 | Da | |
| Tabela 17 | Da | |
| Tabela 18 | Ne | |
| Tabela 19 | Da | |
| Karta javnega hidrantnega omrežja | Ne | |
| HACCP načrt | DA | |
| Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov | Ne | |
| Občinski program razvoja javnega vodovodnega sistema | Ne | |
| Program za obvladovanje kakovosti poslovanja | Ne | |
| Certifikat o zagotavljanju kakovosti | Ne | |
| Potrdila o usklajenosti programa s strani občine ali več občin | Ne | |